

WYKAZ OKIEN PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.	Lokalizacja	Okno	Zakres prac	Część zamówienia udzielanego w częściach
1.	Komenda MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35 bud nr 41 pomieszczenie na parterze	Profil PCV	W oknie dwukwaterowym prawe skrzydło okienne RU ma zepsute/niekompletne okucie. Należy wymienić okucie (RU). „Orientacyjny” wymiar skrzydła RU: 82cmx132cm.	Część nr 1
2.	Komenda MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35 bud nr 41 p.303	Profil PCV -Rehau	W oknie dwukwaterowym prawe skrzydło okienne RU ma zepsute/niekompletne okucie. „Orientacyjny” wymiar skrzydła RU: 82cmx132cm.	
3.	Komenda MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35 bud nr 41 p.403	Profil PCV -Rehau	W oknie dwukwaterowym prawe skrzydło okienne RU ma zepsute/niekompletne okucie. „Orientacyjny” wymiar skrzydła RU: 82cmx132cm.	
4.	Komenda MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35 bud nr 41 p.412	Profil PCV -Rehau	Do wymiany szyba zespolona (argon) 4/16/4 thermofloat $U \leq 1,1$ W/m ² xK. „Orientacyjny” wymiar szyby 125cmx123cm, grubość ok 24mm. Okucie okienne do wyregulowania.	Część nr 2