



VBW Engineering sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 133D
81-571 Gdynia

tel: (58) 629-65-60 w.170,171,172,173
fax: (58) 629-92-02

serwis@vbw.pl
www.vbw.p

Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000179959 NIP: 725-17-40-637 REGON 472201129

Karta danych urządzenia

Obiekt:	Strzelnica Morskiej Straży Granicznej - Gdańsk		
Nazwa urządzenia:	CENTRALA KLIMATYZACYJNA DACHOWA "BD"		
Typ urządzenia:	BD-MINI(50)-L	Nr urządzenia:	C 51155N/19

Wydatek powietrza: 1290 m³/h

Spręż dyspozycyjny: 350 Pa

Spręż całkowity stat: 656 Pa

Wlot: CZERPNIĄ

Wylot: KR 315x500

Filtr wstępny I: FK-535x385x500-M5

Filtr wstępny II:

Filtr wstępny III:

Filtr wstępny IV:

Typ nagrzewnicy: W.1.02.05

Czynnik nagrzewnicy: glikol etylenowy 30% 70/50°C

Opory przepływu czynnika I: 1,22 kPa

Natężenie przepływu: 0,25 m³/h

Moc nagrzewnicy I: 5,7 kW

Temp przed nagrzewnicą I: 9 °C

Temp za nagrzewnicą I: 22 °C

Wentylator: RH22C

Prędkość obrotowa: 3531 1/min

Silnik: OMT4- 711-2 : 0,37 kW/ 2755 1/min / 1,7 A / 230 V/ 3~/ 50 Hz

Typ chłodnicy: F.1.03.05

Czynnik chl: freon R410A

Moc chłodnicy: 6,8 kW

Temp/wilg przed chłodnicą: 32 °C/45 %

Temp/wilg za chłodnicą: 20 °C/83 %

Wymiennik obrotowy: VBW-AL-2,0-W-650-C-200-V-C-1

Sprawność wym obrotowego: 69 %

Temp za wymiennikiem obrotów: 9 °C

Rodzaj wymiennika: niehigroskopijny

Sterowanie wymiennikiem: zmienna prędkość obrotowa

**DOKUMENTACJA
POWYKONANCA**



VBW Engineering sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 133D
81-571 Gdynia

tel: (58) 629-65-60 w.170,171,172,173
fax: (58) 629-92-02

serwis@vbw.pl
www.vbw.p

Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000179959 NIP: 725-17-40-637 REGON 472201129

Karta danych urządzenia

Obiekt:	Strzelnica Morskiej Straży Granicznej - Gdańsk		
Nazwa urządzenia:	CENTRALA KLIMATYZACYJNA DACHOWA "BD"		
Typ urządzenia:	BD-MINI(50)-L	Nr urządzenia:	C 51155W/19

Wydatek powietrza: 995 m³/h

Spręż dyspozycyjny: 350 Pa

Spręż całkowity stat: 544 Pa

Wlot: PW+KR 315x500

Wylot: WYRZUTNIA

Filtr wstępny I: FK-535x385x500-M5

Filtr wstępny II:

Filtr wstępny III:

Filtr wstępny IV:

Wentylator: RH22C

Prędkość obrotowa: 3065 1/min

Silnik: OMT4- 711-2 : 0,37 kW/ 2755 1/min / 1,7 A / 230 V/ 3~/ 50 Hz

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**