

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi sporządzonymi przez Zamawiającego w celu ułatwienia wyceny prac przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, wykonanie samodzielnego pomiaru przez Wykonawcę i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości pomiarowe podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Kolorystyka vertikali: do ustalenia po wyborze oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru zróżnicowanej kolorystyki vertikali w zależności od charakteru i aranżacji danego pomieszczenia.
3. Umiejscowienie elementów sterowania i regulacji: do ustalenia po wyborze oferty.
4. Vertikale muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego wskazane w par 258 ust 1, ust 1a, ust 2, ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie t.j. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)
między innymi:
- na drogach ewakuacyjnych vertikale muszą spełniać klasę reakcji na ogień co najmniej "trudnozapalne", zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia,
- w pomieszczeniach vertikale mogą spełniać klasę reakcji na ogień "łatwozapalne", ale pod warunkiem że producent udokumentuje na podstawie odpowiednich badań, że produkty rozkładu termicznego tego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące.
- w sytuacji gdy producent nie przebadał wyrobu lub nie udokumentuje, że produkty rozkładu termicznego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące, vertikale muszą spełniać klasę reakcji na ogień "trudnozapalne".
5. Vertikale będące przedmiotem zamówienia będą montowane w pomieszczeniach kancelaryjnych.
6. Zamówienie nie jest podzielone na części.

WERTIKALE – PARTER

Miejsce – nr pokoju	Wysokość [cm] (od sufitu do poziomu 10 cm poniżej górnej powierzchni parapetu)	Szerokość [cm] (na szerokość wnęki okiennej + po 15 cm zakładki z jednej i drugiej strony wnęki)	Ilość
1.17	241	140	4 szt.
1.32	209	140	1 szt.
1.33	208	140	1 szt.
1.34	207	140	1 szt.
1.10	251	140	1 szt.
1.10/2	250	140	2 szt.
1.09	249	153	1 szt.
	249	183	1 szt.
1.08	246	153	1 szt.
1.07	250	153	1 szt.
1.06	246,5	150	1 szt.
	246,5	180	1 szt.
1.05	245	153	1 szt.
1.04	244,5	153	1 szt.
	244,5	154	1 szt.
1.15	246	150	1 szt.

1.14	248	142	1 szt.
1.13	252,5	150	1 szt.
1.16	245	154	1 szt.
	244	150	1 szt.
RAZEM parter			24 szt.

WERTIKALE – I PIĘTRO

Miejsce – nr pokoju	Wysokość [cm] <i>(od sufitu do poziomu 10 cm poniżej górnej powierzchni parapetu)</i>	Szerokość [cm] <i>(na szerokość wnęki okiennej + po 15 cm zakładki z jednej i drugiej strony wnęki)</i>	Ilość
2.04	249	143	1 szt.
	249	145	1 szt.
2.05	249,5	153	1 szt.
2.06	251	152	2 szt.
2.07	245,5	153	1 szt.
2.08	251,5	150	1 szt.
2.09	251,5	155	1 szt.
	250,5	155	1 szt.
2.10	251,5	140	1 szt.
	251	140	1 szt.
	250,5	140	1 szt.
2.16	242,5	153	1 szt.
2.15	245,5	154	1 szt.
	246,5	154	1 szt.
2.13	250	155	1 szt.
2.18	249	140	2 szt.
2.19	250,5	140	1 szt.
	250,5	141	1 szt.
2.20	248,5	140,5	1 szt.
	249	141	1 szt.
2.21	249	140	2 szt.
2.22	252	140,5	1 szt.
	252	141	1 szt.
2.23	255,5	140	1 szt.
	255	140	1 szt.
2.24	253,5	140	2 szt.
2.25	254	140	2 szt.
2.26	251,5	140	2 szt.
2.29	253	142	2 szt.
2.30	252	143	2 szt.
2.31	253,5	142	1 szt.
	253,5	143	1 szt.
2.32	252	142	2 szt.
2.33	251,5	142	1 szt.
	251,5	143	1 szt.
RAZEM I piętro			44 szt.

WERTIKALE – II PIĘTRO

Miejsce – nr pokoju	Wysokość [cm] <i>(od sufitu do poziomu 10 cm poniżej górnej powierzchni parapetu)</i>	Szerokość [cm] <i>(na szerokość wnęki okiennej + po 15 cm zakładki z jednej i drugiej strony wnęki)</i>	Ilość
3.06	249	153	1 szt.
	250,5	153	1 szt.
3.07	250	151	1 szt.
3.08	248,5	155	2 szt.
3.09	248	153	1 szt.
3.10	250,5	155	1 szt.
3.11	249,5	153	1 szt.
	247	155	1 szt.
3.12	247,5	141	2 szt.
	247,5	140	1 szt.
3.14	247	140	1 szt.
3.15	247	140	2 szt.
3.17	247	140	1 szt.
3.19	247	140	1 szt.
	246,5	140	1 szt.
3.20	248,5	141	2 szt.
3.21	249,5	141	2 szt.
3.22	250	141	2 szt.
3.23	250,5	141	1 szt.
	251	141	1 szt.
3.24	250	141	2 szt.
3.25	249	140	2 szt.
3.26	249	140	2 szt.
3.27	249,5	140	2 szt.
3.30	253	142	1 szt.
	253	143	1 szt.
3.31	250	142	1 szt.
	250,5	143	1 szt.
3.32	259	143	2 szt.
3.33	258,5	143	1 szt.
	258,5	144	1 szt.
3.34	257	143	2 szt.
3.35	255,5	143	2 szt.
3.36	258,5	143	2 szt.
3.52	256,5	142	2 szt.
3.50	257	143	1 szt.
3.51	258	143	1 szt.
3.43	257	143	1 szt.
3.42	257,5	143	2 szt.
3.53	257,5	143	1 szt.
3.41	261	142	1 szt.
3.39	258	143	1 szt.
3.40	258,5	144	1 szt.
	258,5	140	1 szt.
3.38	259	142	3 szt.
3.37	253,5	142	1 szt.

	253	142	1 szt.
	253,5	143	1 szt.
3.46	260	141	1 szt.
3.45	259,5	141	1 szt.
3.44	258,5	143	1 szt.
	259	143	1 szt.
RAZEM II piętro			70 szt.

Łączna ilość wertikali: 138 szt.

Wymagania użytkowe dla wertikali (żaluzji pionowych):

- szerokość lameli min. 127 mm;
- montaż wertikali na suficie (sufit wykonany z płyt gipskartonowych);
- sposób rozsuwania wertikali: na bok;
- sterowanie - obsługa sznurkowo-koralikowa;
- wertykale po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć o parapety wewnętrzne i grzejnik;
- wertykale muszą być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna (boki wertikali w równych odległościach od ościeży okien);
- dolne końce sąsiadujących ze sobą wertikali (w sąsiadujących oknach) powinny być na tej samej wysokości.