

ZAKRES PRAC

Część zamówienia udzielanego w częściach	Lokalizacja kotła przeznaczonego do naprawy	Nazwa kotła	Nr fabryczny/rok budowy	Zakres prac (napraw)
I	Krynica Morska, ul. Wojska Polskiego 1	KASKADA DWÓCH KOTŁÓW RADAN, KOCIOŁ WODNY NISKOTEMPERATUROWY, K1I2, Q=2X103=206kW	K1-40522698/1998; K2-40522798/1998	W kotle K1 należy wymienić palnik wentylatorowy na nowy o wyższych parametrach spalania i sprawności eksploatacyjnej ok 99%.
II	Łeba, ul. Jachtowa 6, kotłownia	KOCIOŁ WODNY RADAN NISKOTEMPERATUROWY, Q=125kW	4063699/1999	1) Palnik wentylatorowy - olej do wymiany: - prowadnica i mocowanie dyszy paliwowej - łożyska w silniku elektrycznym - elektroda zapłonowa 2) Zasobnik wody podgrzanej - wymiana zużytej elektrody magnezowej na nową. Typ zbiornika Reflex AF500/1M_B.W
III	Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 7, budynek B1	KOCIOŁ WODNY NISKOTEMPERATUROWY, ATMOSFERYCZNY/OTWARTA KOMORA SPALANIA/ BUDERUS TYP LOGOMO G234, Q=60kW	7726	Do wymiany jest nieszczelny zawór R1 1/2 GW/GW woda zimna- zasobnik podgrzewania wody. Również do wymiany jest zawór R2 zainstalowany przy filtrze instalacji ogrzewania. W skrzynce gazowej pomalować farbą antykorozyjną i żółtą rury
IV	Rewal, ul. Dworcowa 14, kotłownia	KOCIOŁ KONDENSACYJNY NISKOTEMPERATUROWY- VISSMANN TYP VITOCROSSAL CIB-160Q 29-146kW, 80/60 STOPNI C	7632859/400075123	1) Pompa obiegowa instalacji ogrzewania pracuje głośno i należy wymienić ją na dwie mniejsze pompy dla obiegu A i B 2) Instalacja uzupełnienia wody do zładu instalacji ogrzewania i kotła, zainstalować wodomierz JS 1,5, filtr z wkładem włóknistym i zmiękczacze wody.
V	Ustka, ul. Uroczysko 4, kotłownia	KOCIOŁ WODNY NISKOTEMPERATUROWY, FABRYKA KOTŁÓW -RUMIA-JANOWO, TYP TURBO 150Q=120kW	056982/2018	Wymienić instalację paliwową pomiędzy zbiornikiem, a filtrem paliwa oraz obudowę filtra paliwa na nową z automatycznym odpowietrzaniem.