

Morski Oddział Straży Granicznej

<https://morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zapytania-ofertowe/65518,Serwis-zasobnika-i-zakup-z-montaze-m-drugiego-zasobnika-do-istniejacego-systemu-c.html>
16.04.2025, 20:13

Serwis zasobnika i zakup z montażem drugiego zasobnika do istniejącego systemu c.w.u. w kotłowni budynku nr 1 Placówki Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Krynicy Morskiej

Artur Kaczyński
11.04.2025

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym serwisu istniejącego zasobnika i zakupu z montażem drugiego zasobnika do istniejącego systemu c.w.u. w kotłowni budynku nr 1 Placówki Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Krynicy Morskiej przy ul. Wojska Polskiego 1.

Zakres oferty powinien obejmować :

1. Sprzedaż zasobnika o parametrach:

zasobnik stojący o pojemności 250 - 300 l,

średnica zbiornika maksymalnie 68 cm z izolacją,

moc wymiennika (70/10/45°C) 30-40 kW,

wydajność wymiennika (70/10/45°C) 700 - 900 l/godz.,

podłączenie zasobnika do istniejącej instalacji c.w.u. równoległe z istniejącym zbiornikiem,

sprzedaż i montaż naczynia wzbiorczego dostosowanego do parametrów zbiornika,

zastosowanie miedzianych przewodów wodnych.

2. Wymiana anody magnezowej w istniejącym zasobniku c.w.u. GALMET typ SGW (S) nr fabr. 17o113341.

Oferta powinna być ryczałtowa i obejmować wszystkie prace i materiały niezbędne do wykonania zlecenia oraz proponowany termin realizacji. W celu prawidłowego oszacowania nakładów możliwa jest wizja lokalna.

Osoby do kontaktów z ramienia MOSG:

Andrzej Nowicki, tel. [661 22 97](tel:6612297), mail: andrzej.nowicki@strazgraniczna.pl

mł. chor. SG Maciej Domachowski, tel. [661 75 22](tel:6617522) mail:

maciek.domachowski@strazgraniczna.pl - kontakt PSG Krynica Morska

Proszę o nadesłanie oferty na adres e-mail andrzej.nowicki@strazgraniczna.pl do dnia 18.04.2025r.