

Morski Oddział Straży Granicznej

<https://morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zapytania-ofertowe/73920,Przeglad-alternatora-Stamford-S4L1ME41-z-postojowego-zespołu-pradotwórczego-z-je.html>
13.10.2026, 00:19

Przegląd alternatora Stamford S4L1ME41 z postojowego zespołu prądowórczego z jednostki pływającej SG-301

Adam Szymański
12.10.2026

W ramach rozeznania rynku proszę o przesłanie oferty na usługę wykonania przeglądu alternatora Stamford S4L1ME41 postojowego agregatu prądowórczego zamontowanego na jednostce pływającej SG o numerze burtowym SG-301.

Zakres prac objętych umową obejmuje:

1. W systemie sterowników i urządzeń pomocniczych:

- ustawienie regulatorów AVR i PFC,
- synchronizacja i sprawdzenie urządzeń dodatkowych.

2. W systemie uzwojeń:

- sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji uzwojeń,
- przegląd i sprawdzenie czujników temperatury.

3. W systemie łożysk:

- sprawdzenie czujników temperatury,
- przegląd łożysk pod kątem oznak zużycia.

4. W systemie prostownika:

- sprawdzenie diod i warystorów.

5. Dodatkowe czynności:

- sprawdzenie pracującego alternatora pod kątem drgań,
- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych (moment siły dokręcenia zgodnie z instrukcją),

- diagnostyka (weryfikacja) oraz ewentualne usunięcie powtarzającego się błędu „Batt Potential” jako drugiego zasilania 24 V DC panelu sterującego MCU oraz komputera ECU,

- wykonać prace podłączeniowe w układzie dwóch grzałek anty kondensacyjnych o łącznej mocy 350 W/ 230 V, które zainstalowane są w prądnicy z okablowaniem wyprowadzonym do terminala podłączeniowego na obudowie alternatora. Podłączenie elektryczne grzałek ma zawierać układ wyłączający ich pracę przy działającej prądnicy i ponowne automatyczne załączenie przy odstawieniu alternatora. W obwodzie elektrycznym ma znajdować się przełącznik zasilania grzałek ON-OFF z białym podświetleniem pracy pod napięciem. Przełącznik powinien być zainstalowany na drzwiczkach szafy elektrycznej obsługującej pracę alternatora. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe przełącznik należy zamontować przy samej prądnicy).

6. Zdanie w działaniu.

Przedmiot zapytania musi zostać wykonany zgodnie z kartą przeglądów alternatora: KP ED02040/P001.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją ww. zamówienia.

W ofercie należy podać cenę netto/brutto całego zamówienia - *Jednostki pływające Straży Granicznej są środkiem transportu wodnego i zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, art.83 ust.1 pkt 14 (Dz. U. z 2025r. poz.775 z późn. zm.) stawka podatku VAT jest obniżona do wysokości 0%.*

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej do dnia 15 październik 2026r. na adres e-mail: wtm.mosg@strazgraniczna.pl, i janusz.wilkowski@strazgraniczna.pl

Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę firmy;
- datę sporządzenia oferty;
- dane kontaktowe;
- NIP;
- REGON;
- wynagrodzenie NETTO/BRUTTO;

- datę ważności oferty.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pod adresem Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 80, 80-601 Gdańsk-Westerplatte, ewentualnie dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela: ppor. SG Piotr PAWLUKOWSKI, tel. 510 427 981.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z oferty bez podania przyczyny oraz prawo do kontaktu w przedmiotowej sprawie tylko z wybranymi oferentami.